

消 火 器 具 点 検 票											
名 称		〇〇〇〇					防 火 管 理 者				
所 在		豊後大野市〇〇町〇〇〇〇番地					立 会 者				
点検種別		機 器 点 検		点検年月日		〇〇年〇〇月〇〇日 ～ 〇〇年〇〇月〇〇日					
点 検 者		氏名 消防 太郎		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL					
						住所					
点 検 項 目				点 検 結 果					措 置 内 容		
				消 火 器 の 種 別							
				A	B	C	D	E	F	判 定	不 良 内 容
機 器 点 検											
設 置 状 況	設 置 場 所	〇						〇			
	設 置 間 隔	〇						〇			
	適 応 性	〇						〇			
	耐 震 措 置										
表 示 ・ 標 識		〇						〇			
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	〇						〇			
	安 全 栓 の 封	〇						〇			
	安 全 栓	〇						〇			
	使用済みの表示装置	〇						〇			
	押し金具・レバー等	〇						〇			
	キ ャ ッ プ	〇						〇			
	ホ ー ス	1						1	ホースに亀裂		
ノズル・ホーン・ノズル栓	〇						〇				
指 示 圧 力 計	1						1	指示圧力値 不適			
外 圧 力 調 整 器											
蓄 圧 式 消 火 器 の 形	全 弁										
	保 持 装 置										
	車 輪 (車 載 式)										
	ガ ス 導 入 管 (車 載 式)										

粉末消火器はA列に記入する

正常：〇
不良：本数

一つでも不良がある場合は、買替え等が必要となります。

蓄圧式消火器のみ

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器具 (その2)

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。