

第 27 号議案

豊後大野市火災予防条例の一部改正について

豊後大野市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。

平成 28 年 2 月 29 日 提出

豊後大野市長 橋 本 祐 輔

提案理由

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成 14 年総務省令第 24 号）の一部改正に伴い、条例改正の必要があるので、この案を提出するものである。

豊後大野市火災予防条例の一部を改正する条例

豊後大野市火災予防条例（平成 17 年豊後大野市条例第 247 号）の一部を次のように改正する。

別表第 3 を次のように改める。

別表第 3 （第 3 条、第 18 条関係）

種類				離隔距離 (cm)					備考
				入力	上方	側方	前方	後方	
炉	開放炉	使用温度が 800℃ 以上のもの	—	250	200	300	200		
		使用温度が 300℃ 以上 800℃ 未満のもの	—	150	150	200	150		
		使用温度が 300℃ 未満のもの	—	100	100	100	100		
	開放炉以外	使用温度が 800℃ 以上のもの	—	250	200	300	200		
		使用温度が 300℃ 以上 800℃ 未満のもの	—	150	100	200	100		
		使用温度が 300℃ 未満のもの	—	100	50	100	50		
ふろがま	気体燃料以外	半密閉式	浴室内設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW 以下 (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては 42kW 以下)	—	15 注	15	注：浴槽との離隔距離は 0cm とするが、合成樹脂浴槽 (ポリプロピレン浴槽等) の場合は 2cm とする。
				内がま	21kW 以下 (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては 42kW 以下)	—	—	60	
		浴室外設置		外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW 以下 (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが 70kW 以下であって、かつ、ふろ用バーナーが 21kW 以下)	—	15	15	

			外がまでバーナー取り出し口のあるもの	21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	—	15	60	15
			内がま	21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	—	15	60	—
		密閉式		21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	—	2注	2	2
		屋外用		21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)	60	15	15	15
不燃式	半密閉式	浴室内設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)	—	4.5注	—	4.5
			内がま	21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)	—	—	—	—
		浴室外設置	外がまでバーナー取り出し口のないもの	21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつもの	—	4.5	—	4.5

			のにあつては 当該バーナー が70kW以下で あつて、かつ、 ふろ用バーナ ーが21kW以下)				
		外がまでバー ナー取り出し 口のあるもの	21kW以下(ふろ 用以外のバー ナーをもつも のにあつては 当該バーナー が70kW以下で あつて、かつ、 ふろ用バーナ ーが21kW以下)	—	4.5	—	4.5
		内がま	21kW以下(ふろ 用以外のバー ナーをもつも のにあつては 当該バーナー が70kW以下で あつて、かつ、 ふろ用バーナ ーが21kW以下)	—	—	—	—
	密閉式		21kW以下(ふろ 用以外のバー ナーをもつも のにあつては 当該バーナー が70kW以下で あつて、かつ、 ふろ用バーナ ーが21kW以下)	—	2 注	—	2
	屋外用		21kW以下(ふろ 用以外のバー ナーをもつも のにあつては 当該バーナー が70kW以下で あつて、かつ、 ふろ用バーナ ーが21kW以下)	30	4.5	—	4.5
液 体 燃 料	不燃以外		39kW以下	60	15	15	15
	不燃		39kW以下	50	5	—	5
	上記に分類されないもの		—	60	15	60	15

温風暖房機	気体燃料	不燃以外・不燃	半密閉式・密閉式	バーナーが隠ぺい	強制対流型		19kW以下	4.5	4.5	60	4.5	注1：風道を使用するものにあつては15cmとする。 注2：ダクト接続型以外の場合にあつては100cmとする。
	液体燃料	不燃以外	半密閉式		強制対流型	温風を前方向に吹き出すもの	26kW以下	100	15	150	15	
							26kWを超え70kW以下	100	15	100注1	15	
						温風を全周方向に吹き出すもの	26kW以下	100	150	150	150	
							強制排気型	26kW以下	60	10	100	
	不燃	半密閉式		強制対流型	強制給排気型	26kW以下	60	10	100	10		
					温風を前方向に吹き出すもの	70kW以下	80	5	—	5		
						温風を全周方向に吹き出すもの	26kW以下	80	150	—	150	
						強制排気型	26kW以下	50	5	—	5	
					密閉式	強制給排気型	26kW以下	50	5	—	5	
	上記に分類されないもの						—	100	60	60注2	60	
	厨房設備	気体燃料	不燃以外	開放式			組込型 こんろ・グリル付 こんろ・グリドル付 こんろ、キャビネット型 こんろ・グリル付 こんろ・グリドル付 こんろ	14kW以下	100	15注	15	
据置型レンジ							21kW以下	100	15注	15	15注	
不燃							開放式	組込型 こんろ・グリ	14kW以下	80	0	—

				ル付こ んろ・グ リドル 付こん ろ、キャ ビネッ ト型こ んろ・グ リドル 付こん ろ・グリ ドル付 こんろ						
				据置型 レンジ	21kW以下	80	0	—	0	
			上記に分類されないもの	使用温度が 800℃以上のもの	—	250	200	300	200	
				使用温度が 300℃以上 800℃未満のもの	—	150	100	200	100	
				使用温度が 300℃未満のもの	—	100	50	100	50	
ボ イ ラ ー	気 体 燃 料	不 燃 以 外	開放式	フードを付 けない場合	7kW以下	40	4.5	4.5	4.5	
				フードを付 ける場合	7kW以下	15	4.5	4.5	4.5	
			半密閉式		12kWを超え 42kW以下	—	15	15	15	
					12kW以下	—	4.5	4.5	4.5	
			密閉式		42kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	
			屋外用	フードを付 けない場合	42kW以下	60	15	15	15	
				フードを付 ける場合	42kW以下	15	15	15	15	
			不 燃	開放式	フードを付 けない場合	7kW以下	30	4.5	—	4.5
					フードを付 ける場合	7kW以下	10	4.5	—	4.5
			半密閉式		42kW以下	—	4.5	—	4.5	
			密閉式		42kW以下	4.5	4.5	—	4.5	
			屋外用	フードを付 けない場合	42kW以下	30	4.5	—	4.5	
				フードを付 ける場合	42kW以下	10	4.5	—	4.5	

液体燃料	不燃以外				12kWを超え70kW以下	60	15	15	15	注：熱対流方向が一方向に集中する場合には60cmとする。		
					12kW以下	40	4.5	15	4.5			
		不燃				12kWを超え70kW以下	50	5	—		5	
						12kW以下	20	1.5	—		1.5	
	上記に分類されないもの					23kWを超える	120	45	150		45	
						23kW以下	120	30	100		30	
ストーブ	気体燃料	不燃以外	開放式	バーナーが露出	壁掛け型、つり下げ型	7kW以下	30	60	100	4.5		
			半密閉式・密閉式	バーナーが隠ぺい	自然対流型	19kW以下	60	4.5	4.5注	4.5		
		不燃	開放式	バーナーが露出	壁掛け型、つり下げ型	7kW以下	15	15	80	4.5		
			半密閉式・密閉式	バーナーが隠ぺい	自然対流型	19kW以下	60	4.5	4.5注	4.5		
	液体燃料	不燃以外	半密閉式		自然対流型	機器の全周から熱を放散するもの	39kW以下	150	100	100	100	
						機器の上方又は前方に熱を放散するもの	39kW以下	150	15	100	15	
			不燃	半密閉式		自然対流型	機器の全周から熱を放散するもの	39kW以下	120	100	—	100
							機器の上方又は前方に熱を放散するもの	39kW以下	120	5	—	5
		上記に分類されないもの					—	150	100	150	100	
		乾燥設備	気体燃料	不燃以外	開放式			衣類乾燥機	5.8kW以下	15	4.5	4.5
開放式					衣類乾燥機	5.8kW以下	15	4.5	—	4.5		
上記に分類されないもの					内部容積が1立方メートル以上のもの	—	100	50	100	50		
					内部容積が1立方メートル未満のもの	—	50	30	50	30		

簡 易 湯 沸 設 備	気 体 燃 料	不 燃 以 外	開 放 式	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	7kW以下	40	4.5	4.5	4.5			
					フードを付ける場合	7kW以下	15	4.5	4.5	4.5			
				瞬間型	フードを付けない場合	12kW以下	40	4.5	4.5	4.5			
					フードを付ける場合	12kW以下	15	4.5	4.5	4.5			
			半密閉式				12kW以下	—	4.5	4.5		4.5	
			密閉式	常圧貯蔵型			12kW以下	4.5	4.5	4.5		4.5	
					瞬間型	調理台型	12kW以下	—	0	—		0	
				壁掛け型、据置型		12kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5			
				屋外用	フードを付けない場合	12kW以下	60	15	15	15			
			フードを付ける場合		12kW以下	15	15	15	15				
			不 燃	開 放 式	常圧貯蔵型	フードを付けない場合	7kW以下	30	4.5	—		4.5	
						フードを付ける場合	7kW以下	10	4.5	—		4.5	
		瞬間型				フードを付けない場合	12kW以下	30	4.5	—		4.5	
						フードを付ける場合	12kW以下	10	4.5	—		4.5	
		半密閉式				12kW以下	—	4.5	—	4.5			
		密閉式			常圧貯蔵型			12kW以下	4.5	4.5		—	4.5
						瞬間型	調理台型	12kW以下	—	0		—	0
					壁掛け型、据置型		12kW以下	4.5	4.5	—		4.5	
	屋外用			フードを付けない場合	12kW以下	30	4.5	—	4.5				
		フードを付ける場合		12kW以下	10	4.5	—	4.5					
	液 体 燃 料	不燃以外				12kW以下	40	4.5	15	4.5			
		不燃				12kW以下	20	1.5	—	1.5			

給 湯 湯 沸 設 備	気 体 燃 料	不 燃 以 外	半密閉式	常圧貯蔵型		12kWを超え 42kW以下	—	15	15	15	
				瞬間型		12kWを超え 70kW以下	—	15	15	15	
			密閉式	常圧貯蔵型		12kWを超え 42kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	
				瞬間型	調理台型	12kWを超え 70kW以下	—	0	—	0	
					壁掛け型、据置型	12kWを超え 70kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	

				炊飯器 (炊飯容 量4リッ トル以 下)	4.7kW以下	30	10	10	10
				圧力調 理器(内 容積10 リット ル以下)	—	30	10	10	10
不 燃	開放式	バーナーが露出		卓上型 こんろ (1口)	5.8kW以下	80	0	—	0
				卓上型 こんろ (2口以 上)・グ リル付 こん ろ・グリ ドル付 こんろ	14kW以下	80	0	—	0
	バー ナー が隠 ぺい	加熱部が開放	加熱部が開放	卓上型 グリル	7kW以下	80	0	—	0
				卓上型 オーブ ン・グリ ル(フー ドを付 けない 場合)	7kW以下	30	4.5	—	4.5
		加熱部が隠ぺい	加熱部が隠ぺい	卓上型 オーブ ン・グリ ル(フー ドを付 ける場 合)	7kW以下	10	4.5	—	4.5
				炊飯器 (炊飯容 量4リッ トル以 下)	4.7kW以下	15	4.5	—	4.5
				圧力調 理器(内 容積10 リット ル以下)	—	15	4.5	—	4.5

移動式 こんろ	液体燃料	不燃以外		6kW以下	100	15	15	15			
		不燃		6kW以下	80	0	—	0			
		固体燃料		—	100	30	30	30			
電気 温風機	電気	不燃以外		2kW以下	4.5 注	4.5 注	4.5 注	4.5 注	注：温風の吹き出し方向にあっては60cmとする。		
		不燃		2kW以下	0 注	0 注	— 注	0 注			
電気調理用機器	電気	不燃以外	電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器（こんろ形態のものに限る。）	こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの	4.8kW以下（1口当たり2kWを超え3kW以下）	100	2	2	2	注1：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離（こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離）を示す。 注2：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離（こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離）を示す。	
						—	20 注1	—	20 注1		
						—	10 注2	—	10 注2		
					4.8kW以下（1口当たり1kWを超え2kW以下）	100	2	2	2		
						—	15 注1	—	15 注1		
						—	10 注2	—	10 注2		
					4.8kW以下（1口当たり1kW以下）	100	2	2	2		
						—	10 注1 注2	—	10 注1 注2		
						—	10 注2	—	10 注2		
					こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの	5.8kW以下（1口当たり3.3kW以下）	100	2	2		2
							—	10 注2	—		10 注2
							—	10 注2	—		10 注2
不燃	電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器（こんろ形態のものに限る。）	こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの	4.8kW以下（1口当たり3kW以下）	80	0	—	0				
				—	0 注1 注2	—	0 注1 注2				
				—	0 注2	—	0 注2				
			5.8kW以下（1口当たり3.3kW以下）	80	0	—	0				
				—	0 注2	—	0 注2				
				—	0 注2	—	0 注2				

電気 天火	電気	不燃以外		2kW以下	10	4.5 注	4.5 注	4.5 注	注：排気口面にあつては10cmとする。
		不燃		2kW以下	10	4.5 注	—	4.5 注	
電子 レンジ	電気	不燃以外	電熱装置を有するもの	2kW以下	10	4.5 注	4.5 注	4.5 注	注：排気口面にあつては10cmとする。
		不燃	電熱装置を有するもの	2kW以下	10	4.5 注	—	4.5 注	
電気 ストーブ	電気	不燃以外	前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	100	30	100	4.5	
			全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	100	100	100	100	
			自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	100	4.5	4.5	4.5	
		不燃	前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	80	15	—	4.5	
			全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	80	80	—	80	
			自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)	2kW以下	80	0	—	0	
電気 乾燥器	電気	不燃以外	食器乾燥器	1kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	
		不燃	食器乾燥器	1kW以下	0	0	—	0	
電気 乾燥機	電気	不燃以外	衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機	3kW以下	4.5	4.5	4.5	4.5	注1：前面に排気口を有する機器にあつては0cmとする。 注2：排気口面にあつては4.5cmとする。
		不燃	衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機	3kW以下	4.5 注1	0 注2	— 注2	0 注2	
電気 温水器	電気	不燃以外	温度過昇防止装置を有するもの	10kW以下	4.5	0	0	0	
		不燃	温度過昇防止装置を有するもの	10kW以下	0	0	—	0	

備考

- 1 「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。
- 2 「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。
- 3 「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。

附 則

この条例は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。